



แผนที่คาดการณ์ปริมาณคลอไรด์ (รสชาติน้ำประปา) ในพื้นที่บริการการประปานครหลวง วันที่ 17 พฤษภาคม 2567

- วิธีอ่านแผนที่**
- สังเกตแผนที่ตามเขตปกครองที่กำหนด
  - ตรวจสอบว่าอยู่ในเขตคุณภาพน้ำประปาจากสถานีสูบน้ำใดโดยสังเกตจากกราฟที่มีจุดสีเดียวกับกับสถานีที่ใช้น้ำของท่าน
  - กราฟแท่งสีแดง แสดงช่วงเวลาที่ค่าคลอไรด์ตั้งแต่ 250 มก./ล. ขึ้นไป จะเริ่มรับรสชาติน้ำประปาที่เปลี่ยนแปลงไปได้เล็กน้อย
  - กราฟแท่งสีน้ำเงิน แสดงช่วงเวลาที่ค่าคลอไรด์น้อยกว่า 250 มก./ล. น้ำประปามีรสชาติปกติ





■ คลอไรด์ < 250 มก./ล.  
■ คลอไรด์ ≥ 250 มก./ล. 1 - 6 ชม.  
■ คลอไรด์ ≥ 250 มก./ล. 7 - 12 ชม.  
■ คลอไรด์ ≥ 250 มก./ล. > 12 ชม.

— ขอบเขตอภิมหาสถานสูบน้ำ  
— แม่น้ำเจ้าพระยา  
— ขอบเขตอำเภอ/เขต



**หมายเหตุ** - ความยาวเส้นต่อเนื่องของ กบ. มากกว่า 30,000 กบ. อาจมีความคลาดเคลื่อนได้  
 - ชื่อสาขาที่อยู่ในแผนที่แท่ง คือ พื้นที่สำนักงานประปาสาขาที่ได้รับผลกระทบ  
 - ส. หมายถึง สถานีสูบน้ำ  
 - องค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่า คลอไรด์ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ แต่ส่งผลกระทบต่อความมัน่น้ำให้จืดจางโดยถ้าค่าคลอไรด์ตั้งแต่ 250 มก./ล. ขึ้นไป จะเริ่มรับรสชาติน้ำที่เปลี่ยนแปลงไปได้



## รายงานคุณภาพน้ำประปาประจำวัน

ภาพรวมน้ำประปาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ วันที่ (17 พฤษภาคม 2567)

 ในพื้นที่ช่วงกราฟสีน้ำเงิน

- ✓ ค่าคลอไรด์ น้อยกว่า 250 มิลลิกรัม/ลิตร
- ✓ ค่าความนำไฟฟ้า น้อยกว่า 1,200 ไมโครซีเมนต์/เซนติเมตร
- ✓ ไม่ส่งผลกระทบต่อารับรู้รสชาติ
- ✓ แนะนำประชาชน สำรองน้ำไว้บริโภค

 ในพื้นที่ที่มีช่วงกราฟสีแดง

⚠ ค่าคลอไรด์ เกินกว่า 250 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่งผลกระทบต่อารับรู้รสชาติ ได้แก่พื้นที่สาขา บางเขน ประชาชื่น นนทบุรี พญาไท ลาดพร้าว สุขุมวิท พระโขนง มีนบุรี สมุทรปราการ สุวรรณภูมิ ทุ่งมหาเมฆ พื้นที่ละ 2 ชั่วโมง ยกเว้นพื้นที่สาขา บางกอกน้อย แม่นศรี พื้นที่ละ 6 ชั่วโมง

⚠ แจ้งเตือนลูกค้า สถานประกอบการ โรงพยาบาล พิจารณาการใช้น้ำประปา สำรองน้ำประปาในช่วงเวลาที่มีค่าความนำไฟฟ้าปกติ เพื่อไม่ให้กระทบกับกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ และการรักษาผู้ป่วย

✗ ผู้ใช้น้ำกลุ่มเปราะบาง เด็กทารก ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ โรคไต โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ควรเลี่ยงบริโภคน้ำประปาในช่วงเวลาที่มีรสชาติกร่อย ปริมาณคลอไรด์สูง

✓ ช่วงเวลาอื่น น้ำประปามีรสชาติปกติ ควรสำรองน้ำไว้ (ช่วงกราฟสีน้ำเงิน)

✓ ประชาชนควรตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาในพื้นที่ของตนเอง

(ค่าคลอไรด์ ต้องมากกว่า 250 มิลลิกรัม/ลิตร ถึงจะส่งผลกระทบต่อารับรู้รสชาติ ตามเกณฑ์แนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO Guideline for Drinking Water 2022)

ข้อมูลจาก : การประปานครหลวง