

## ประกาศการประปานครหลวง

เรื่อง กำหนดปริมาณการใช้น้ำที่เหมาะสมกับมาตรวัดน้ำขนาดต่าง ๆ

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดปริมาณการใช้น้ำที่เหมาะสมกับมาตรวัดน้ำขนาดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามคุณสมบัติและประสิทธิภาพในการทำงานของมาตรวัดน้ำ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ ประกอบกับข้อ ๕ ของข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ ๑๑๖ ว่าด้วยการบริการจัดส่ง จำหน่าย และการใช้น้ำประปา พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู้ว่าการการประปาฯ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

๑. ปริมาณการใช้น้ำที่เหมาะสมกับมาตรวัดน้ำขนาดต่าง ๆ ให้มีกำหนด ดังต่อไปนี้

| ขนาดมาตรวัดน้ำ<br>(เส้นผ่านศูนย์กลาง : นิ้ว) | ปริมาณน้ำใช้เหมาะสมต่อเดือน<br>(ลูกบาศก์เมตร) |
|--|---|
| ๑/๒  | น้อยกว่า ๑๑๐                                  |
| ๓/๔  | ๑๑๐ ถึง ๒๐๐                                   |
| ๑  | ๒๐๑ ถึง ๖๐๐                                   |
| ๑ ๑/๒  | ๖๐๑ ถึง ๒,๐๐๐                                 |
| ๒  | ๒,๐๐๑ ถึง ๔,๕๐๐                               |
| ๓  | ๔,๕๐๑ ถึง ๑๑,๐๐๐                              |
| ๔  | ๑๑,๐๐๑ ถึง ๒๐,๐๐๐                             |
| ๖  | ๒๐,๐๐๑ ถึง ๔๕,๐๐๐                             |
| ๘  | ๔๕,๐๐๑ ถึง ๗๐,๐๐๐                             |
| ๑๒   | มากกว่า ๗๐,๐๐๐                                |

๒. เมื่อการประปาฯ ตรวจสอบพบว่าผู้ใช้น้ำมีปริมาณการใช้น้ำไม่เหมาะสมกับขนาดมาตรวัดน้ำ การประปาฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขนาดมาตรวัดน้ำให้ถูกต้องเหมาะสมกับปริมาณการใช้น้ำตามประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

ปริญญญา ยมะสมิต

ผู้ว่าการการประปาฯ